

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.00570

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция»
Адрес: 446200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15, ОГРН: 1026303117543,
тел./факс: +7 84635 3 22 02, +7 846 377 40 83

№ 0012669

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция»
Адрес: 446200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15, ОГРН: 1026303117543,
тел./факс: +7 84635 3 22 02, +7 846 377 40 83

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапан дымовой КДЭН-2
ТУ 4854-014-01395638-2008 с изм. № 1
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 48 5484

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
предел огнестойкости Е 120
ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 10936 от 24.08.2011, Заключение № 13502 от 05.09.2016
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.
Акт о результатах анализа состояния производства № 13909/13910/13911 от 03.03.2016
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 3с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-014-01395638-2008 с изм. № 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.09.2016 по 08.09.2019



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Подпись
Подпись

А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия

Р.В. Палеха

инициалы, фамилия