



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01286/22

Серия **RU** № **0394197**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЗАГОТОВОК "ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 446200, Россия, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Промышленная, дом 15.

Основной государственный регистрационный номер 1026303117543.

Телефон: +78463004493. Адрес электронной почты: zao@nzvz.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЗАГОТОВОК "ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 446200, Россия, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Промышленная, дом 15.

Основной государственный регистрационный номер 1026303117543.

**ПРОДУКЦИЯ** Вентиляторы крышные вытяжные радиальные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции с выбросом потока газовых смесей в вверх, моделей: ВКРФ-ДУ 3.55 (ФАКЕЛ-ДУ 3.55), ВКРФ-ДУ 4 (ФАКЕЛ-ДУ 4), ВКРФ-ДУ 4.5 (ФАКЕЛ-ДУ 4.5), ВКРФ-ДУ 5 (ФАКЕЛ-ДУ 5), ВКРФ-ДУ 5.6 (ФАКЕЛ-ДУ 5.6), ВКРФ-ДУ 6.3 (ФАКЕЛ-ДУ 6.3), ВКРФ-ДУ 7.1 (ФАКЕЛ-ДУ 7.1), ВКРФ-ДУ 8 (ФАКЕЛ-ДУ 8), ВКРФ-ДУ 9 (ФАКЕЛ-ДУ 9), ВКРФ-ДУ 10 (ФАКЕЛ-ДУ 10), ВКРФ-ДУ 11.2 (ФАКЕЛ-ДУ 11.2), ВКРФ-ДУ 12.5 (ФАКЕЛ-ДУ 12.5). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.20-040-01395638-2022 ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СИСТЕМ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИПА ВКРФ-ДУ 3.55 ... ВКРФ-ДУ 12.5 (ФАКЕЛ-ДУ 3.55 ... ФАКЕЛ-ДУ 12.5).

Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8414 59 800 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний № НМ93-290/09-2022 от 29.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/25-05/22 от 06.09.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53302-2009 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость" (с Изменением N 1). Фактический предел огнестойкости вентиляторов - 2 часа при температуре 600°C. Вентиляторы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя по условиям ОЖ4 ГОСТ 15150. Срок хранения - 24 месяца. Срок службы вентиляторов - 10 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 29.09.2022 **ПО** 28.09.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
  
(подпись)



Гревкин Николай Михайлович (ф.и.о.)

Низников Алексей Владимирович (ф.и.о.)