

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00138/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020698

Закрытое акционерное общество Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция» (ЗАО НЗВЗ "ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"), ОГРН: 1026303117543
Юридический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15, РОССИЯ.
Фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15, РОССИЯ,
телефон: +7 (846) 300-44-93, адрес электронной почты: zao@nzvz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция» (ЗАО НЗВЗ "ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ")
Юридический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15, РОССИЯ.
Фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15, РОССИЯ,
телефон: +7 (846) 300-44-93, адрес электронной почты: zao@nzvz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088,г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапан вентиляционный противопожарный дымовой КДЭН-2 прямоугольного сечения, выпускаемый по ТУ 4854-014-01395638-2008г с изм. от 2019. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 28.25.12.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ), ГОСТ Р 53301-2013. Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – Е 120.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-10-01/1 от 01.10.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 12.09.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-014-01395638-2008г с изм. от 2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.10.2019

по 03.10.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
М.П. Эксперт (эксперты)

Подпись

С.А. Сапронова

Инициалы, фамилия
А.В. Куценко

Инициалы, фамилия

