



ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция»

**ПАСПОРТ
и руководство по эксплуатации**

Дроссель клапан

ДК 00.000 РЭ


г.Новокуйдышевск

НАЗНАЧЕНИЕ

Дроссель клапана прямоугольного и круглого сечения предназначены для регулирования количества воздуха и не взрывоопасных газо-воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 градусов С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твёрдых примесей в количестве не более 100 мг/м² и применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах.

Исполнение клапанов по плотности: нормальной плотности - «Н», плотные «П».

Вариант исполнительного механизма: Ручной «Р», электропривод «Э»



ДК	D, мм	100	125	160	200	250	280	315	355	400	450	500	560	630
	L1, мм	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	L2, мм	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Обозначение	Размеры, мм			Обозначение	Размеры, мм			Обозначение	Размеры, мм		
	A	B	L		A	B	L		A	B	L
ДКП	200	200	250	ДКП-08	300	300	350	ДКП-16	500	500	550
-01	200	250	250	-09	300	400	350	-17	500	600	550
-02	200	300	250	-10	300	500	350	-18	500	800	550
-03	200	400	250	-11	300	600	350	-19	600	600	650
-04	250	250	300	-12	400	400	450	-20	600	800	650
-05	250	300	300	-13	400	500	450	-21	800	800	850
-06	250	400	300	-14	400	600	450				
-07	250	500	300	-15	400	800	450				

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж клапанов должен соответствовать требованиям СНиП 111-28-75 и инструкцией по монтажу воздухопроводов, утверждённым в установленном порядке.

При установке клапана оси лопаток должны быть расположены горизонтально.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации клапана необходимо соблюдать общие и специальные правила техники безопасности.

При проведении любого вида обслуживания клапана должно быть обеспечено надлежащее освещение.

ГАРАНТИИ

Завод-изготовитель гарантирует надёжную работу при условии правильной эксплуатации в течение 12 месяцев со дня установки, но не более 18 месяцев со дня отгрузки заказчику.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дроссель клапан_____

Проходное сечение_____

Признан годным для эксплуатации

Дата выпуска 20__ г.

Подпись лиц ответственных за приёмку.

м.п.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При поломке клапана в период гарантийного срока претензии нужно направлять по адресу:

Российская Федерация, Самарская область

446200 г.Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д.15

ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция»

Тел/факс (84635) 3-22-02, (846) 377-40-83

В рекламации должно быть указано:

- заводской номер клапана;
- дата изготовления;
- дата ввода клапана в эксплуатацию;
- неисправность и дата обнаружения неисправности;
- меры, принятые эксплуатирующей организацией по устранению неисправности;

г.Новокуйдышевск

- Ф.И.О. и телефон должностного лица, составившего рекламацию;



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ96.Н08136

Срок действия с 19.06.2015 по 18.06.2018

№ 1801220

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ96.
ОС ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "САМАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ".
443084, Россия, г. Самара, Промышленный район, улица Воронежская, дом 202. Телефон (846) 932-41-22,
факс (846) 932-40-01, адрес электронной почты peelov@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Элементы систем вентиляции и воздухораспределительных
устройств, см. приложение.
ТУ 4863-030-01395638-2012.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

48 6360

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 4863-030-01395638-2012

код ТН ВЭД России:

8415 90 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество Новокуйбышевский завод вентиляционных
заготовок "Волгопромвентилиация".
Адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, 15.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое акционерное общество Новокуйбышевский завод вентиляционных
заготовок "Волгопромвентилиация".
Адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, 15. Телефон (846) 377-40-19, факс
(846-35) 3-22-02. ОКПО: 01395638.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 13-143 от 19.06.2015г., выдан: Испытательная лаборатория
промышленной продукции ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Самарской области", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21АЮ14 от
30.04.2015, адрес: 443084 г. Самара, ул. Воронежская, 202

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделия, на
сопроводительной технической документации.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Г.Т.Неелов

инициалы, фамилия

Н.И. Дедов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации